

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

im Sinne der Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU, Anhang VIII
analogous the explosion protection rule 2014/34/EU, attachment VIII

für die
for the



SUCO – Ex – Druckschalter der Typen
SUCO – Ex – pressure switch series



0340 – 0341

Hiermit erklären wir, dass die SUCO-Druckschalter der o.g. Typen mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2014/34/EU in der aktuellen Fassung gemäß Anhang II übereinstimmt, und mit den nachfolgend aufgeführten Normen entwickelt, geprüft und gefertigt wurde.

Herewith we declare that the SUCO-pressure switches of the type 0340 and 0341 comply with the requirements of the EC-rule 2014/34/EU in the actual version in regarding of the attachment II. The switch is developed, proofed and manufactured in regarding of the following standards.

Die Geräte sind zum Einsatz in den folgenden Zonen geeignet:

The switches are suitable for using in the following zone:

Zone 22 (Staub-Ex, Kategorie 3D)
zone 22 (Dust-Ex, category 3D)

Die Geräte dürfen nur durch Fachpersonal installiert werden; die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

The switch must be installed by authorised, qualified personnel only. Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies in the country of use. The relevant safety-rules must be observed.

Angewandte Normen:

Used standards:

- EN 1127-1:2011-10
- DIN EN 60079-31:2014-12
- DIN EN 60079-0:2014-06
- DIN EN 60079-15:2011-02
- DIN EN 60529:2014-09


SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG

Keplerstraße 12-14


D-74321 Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen, 2016-06-28

i.V.


Martin Selzer, Leiter Qualitätssicherung (Quality Manager)

i.V.


Guido Hering, Leiter Entwicklung Drucküberwachung
(Technical Manager)